



# Certificazione di Prodotto

## Product Certification

Certificato N.  
Certificate No.

**144AD/2**

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

**CISA S.p.A.**

Via Oberdan, 42 - 48018 FAENZA (RA)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE  
UNA BARRA ORIZZONTALE  
PANIC EXIT DEVICES**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

Serie "FAST TOUCH" 1.59811.09.0.xx.xx.xx, 1.59801.10.0.xx.xx.xx, 1.59811.10.0.xx.xx.xx,  
1.59816.10.0.xx.xx.xx, 1.59801.11.0.xx.xx.xx, 1.59811.11.0.xx.xx.xx, 1.59816.11.0.xx.xx.xx

Chiusure supplementari (locking points) 1.07063.51.0.xx.xx.xx, 1.07063.61.0.xx.xx.xx,  
1.07063.66.1/2.xx.xx.xx, 1.07063.71.0.xx.xx, 1.07063.26.1/2.0.xx.xx.xx

Bocchette (strikers) 1.07083.xx.0.xx, 1.07072.xx.0.xx

Comandi esterni (handles) 1.07078.2x.0.xx, 1.07077.4x.0.xx, 1.07074.80.0, 1.07078.3x.0.xx.xx,  
1.07078.6x.0.xx.xx

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM  
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

**EN 1125:2008 – ICIM 0040CS**

CON CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / WITH CLASSIFICATION UNI EN 1125:08

3	7	7	A	1	4	2	2	B	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CON CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / WITH CLASSIFICATION DOC. ICIM 0040CS

3	500.000	400	A	1	240	3000	66	B	A
---	---------	-----	---	---	-----	------	----	---	---

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

**ICIM S.p.A.**

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE

**04/05/2011**

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE

**04/05/2017**

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE

**03/05/2020**



# Certificazione di Prodotto

## Product Certification

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.  
Certificate No.

**144AD/2**

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE UNI EN 1125:08 / CLASSIFICATION DESCRIPTION UNI EN 1125:08

Class.	3	7	7	A	1	4	2	2	B	A
Descrizione	Categoria d'uso	Durabilità meccanica.	Massa della porta	Idoneità all'impiego su porte tagliafuoco / antifumo	Sicurezza per le persone	Resistenza alla corrosione	Sicurezza per i beni	Sporgenza della barra orizzontale	Tipo di azionamento della barra orizzontale	Campo di applicazione della porta
Risultato richiesto	Impiego molto frequente	200.000 cicli	Oltre 200 kg	Idoneo per porte tagliafuoco	Grado massimo	240 h	La sicurezza per i beni è secondaria rispetto alla sicurezza per le persone.	Fino a 100 mm	Barra a contatto	Porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / CLASSIFICATION DESCRIPTION ICIM 0040CS

Class.	3	500.000	400	A	1	240	3000	66	B	A
Risultato richiesto	Impiego molto frequente	500.000 cicli	Oltre 400 kg	Idoneo per porte tagliafuoco	Grado massimo	240 h	Forza di spinta in direzione di apertura pari a 3000 N	Sporgenza ridotta pari a 66 mm	Barra a contatto	Porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva

**ICIM S.p.A.**

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE

**04/05/2011**

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE

**04/05/2017**

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE

**03/05/2020**