

# **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

## **DECLARATION OF PERFORMANCE**

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

**n. 34-1125-2013**

### **1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

*Unique identification code of the product-type:*

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante barra orizzontale Serie “Fast Push”

*Panic exit devices: “Fast Push”*

### **2. Numero di tipo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**

*Type number as required pursuant to Article 11(4):*

**Serie “FAST PUSH”:** 1.59001.10.0.xx.xx.FR, 1.59011.10.0.xx.xx.FR, 1.59016.10.0.xx.xx.FR

**Barre (bars):** 1.07007.13/60.0.xx.xx.xx, 1.07007.14/61.0.xx.xx.xx, 1.07007.15/62.0.xx.xx.xx,

**Chiusure supplementari (locking points):** 1.07063.51.0.xx.xx.FR, 1.07063.61.0.xx.xx.FR,  
1.07063.66.1/2.xx.xx.FR, 1.07063.71.0.xx.xx.FR., 1.07063.26.1/2.xx.xx.FR

**Bocchette (strikers):** 1.07072.2x.0.xx.xx.xx, 1.07072.7x.0.xx.xx.xx,

**Comandi Esterni (handles)** 1.07077.4x.0.xx.xx.xx, 1.07074.80.0.xx.xx.xx,

### **3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza da utilizzare su porte sulla via dell'esodo e anche resistenti al fuoco e/o al fumo

*Exit panic devices to be used for locked doors on escape routes and on fire/smoke doors*

### **4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):*

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 48018 Faenza (RA) Italy

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

*Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*

N/A

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

*System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V*

Sistema 1

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*

Norma Armonizzata/ *harmonised standard*: EN1125:2008

Organismo notificato / *Notified certification body*

ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha effettuato i test di tipo secondo: Sistema 1  
*performed the type testing according:*

ha rilasciato il certificato di conformità': 2289 CPD 2010  
*issued the certificate of conformity:*

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

*European Technical Assessment:*

NA

## 9. Prestazione dichiarata *Declared Performance*

| Essential Characteristic  | Performance   | Harmonised technical specification                      |
|---|---|---|
| <b>Capacita' di apertura (for porte bloccate su vie di fuga) / Ability to release (for locked doors on escape routes)</b>                       |   |   |
| Funzione di apertura / <i>Release function</i>  | $\leq 1$ s  | EN1125:2008 par. 4.1.2                                  |
| Montaggio / <i>Panic exit device mounting</i>   | Pass  | EN1125:2008 par. 4.1.3                                  |
| Spigoli e angoli esposti/ <i>Exposed edges and corners</i>  | $\geq 0,5$ mm   | EN1125:2008 par. 4.1.5                                  |
| Porte doppie/ <i>Double doorset</i>   | Pass  | EN1125:2008 par. 4.1.7                                  |
| Installazione della barra/ <i>Bar installation</i>  | $Z \leq 150$ mm   | EN1125:2008 par. 4.1.9                                  |
| Lunghezza della barra/ <i>Bar length</i>  | $\geq 60$ % of the door width                                 | EN1125:2008 par. 4.1.10                                 |
| Sporgenza della barra/ <i>Bar projection</i>  | $W = 94$ mm   | EN1125:2008 par. 4.1.11                                 |
| Estremita' della barra/ <i>Bar end</i>  | Pass  | EN1125:2008 par. 4.1.12                                 |
| Lato di azionamento/ <i>Operating bar face</i>  | $V = 30$ mm   | EN1125:2008 par. 4.1.13                                 |
| Calibro di prova/ <i>Test rod</i>   | Pass  | EN1125:2008 par. 4.1.14                                 |
| Luce tra le ante/ <i>Door face gap</i>  | $R = \geq 25$ mm  | EN1125:2008 par. 4.1.15                                 |
| Luci accessibili/ <i>Accessible gap</i>   | Pass  | EN1125:2008 par. 4.1.16                                 |
| Libero movimento della porta/ <i>Door free movement</i>   | Pass  | EN1125:2008 par. 4.1.17                                 |
| Catenaccio verticale superiore/ <i>Top vertical bolt</i>  | Pass  | EN1125:2008 par. 4.1.18                                 |
| Elementi di tenuta/ <i>Keepers</i>  | Pass  | EN1125:2008 par. 4.1.20                                 |
| Dimensioni degli elementi di tenuta/ <i>Keepers dimensions</i>  | $H \leq 15$ mm $M \leq 45^\circ$ $P \leq 3$ mm                | EN1125:2008 par. 4.1.21                                 |
| Massa della porta e dimensioni/ <i>Door mass and dimensions</i>   | Grade 7   | EN1125:2008 par.4.1.23<br>6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.8 |
| Sistema di apertura della porta dall'esterno/ <i>Outside access device</i>  | Pass  | EN1125:2008 par. 4.1.24<br>6.3.2                        |
| Forza di apertura/ <i>Release forces</i>  | $\leq 80$ N e/and $\leq 220$ N sotto pressione/under pressure | EN1125:2008 par.4.2.2<br>6.3.2                          |
| Requisiti di sicurezza/ <i>Security requirement</i>   | Grade 2   | EN1125:2008 par. 6.3.7                                  |
| <b>Durata della capacita' di apertura (per porte chiuse su vie di fuga)/Durability of ability to release(for locked doors on escape routes)</b> |   |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Resistenza alla corrosione/ <i>Corrosion resistance</i>  | Grade 4; 240h salt spray fog  | EN1125:2008 par. 6.2.3                    |
| Temperature/ <i>Temperature range</i>  | ( -10°C / +60° C)<br>50 % in excess   | EN1125:2008 par. 6.2.2                    |
| Coperture delle barre verticali/ <i>Covers for vertical rods</i>   | 500 N   | EN1125:2008 par. 4.1.19<br>6.3.6          |
| Lubrificazione/ <i>Lubrication</i>   | 20 000 cycles   | EN1125:2008 par. 4.1.22<br>6.3.4          |
| Forza di richiusura/ <i>Re-engagement force</i>  | <= 50 N   | EN1125:2008 par. 4.2.3<br>6.3.3           |
| Durata/ <i>Durability</i>  | Grade 7; 200000cycles   | EN1125:2008 par.4.2.4<br>6.3.4            |
| Resistenza all'atto vandalico – Barra orizzontale/ <i>Abuse resistance – Horizontal bar</i>  | 1000 N  | EN1125:2008 par. 4.2.5<br>6.3.5           |
| Resistenza all'atto vandalico – Barra verticale/ <i>Abuse resistance – Vertical rod</i>  | 500 N   | EN1125:2008 par. 6.3.6 or<br>4.1.19 4.2.6 |
| <b>Capacita' di richiusura C (per porte tagliafuoco/fumo su vie di uscita) / <i>Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</i></b>   |   |   |
| Forza di richiusura/ <i>Re-engagement force</i>  | Threshold (<= 50 N)   | EN1125:2008 par. 6.3.3                    |
| <b>Durata della capacita' di richiusura C contro l'invecchiamento e il degrade (per porte tagliafuoco/fumo su vie di uscita) / <i>Durability of Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)</i></b> |   |   |
| Durata/ <i>Durability</i>  | Grade 7, 200000cycles   | EN1125:2008 par. 6.3.4                    |
| Forza di richiusura/ <i>Re-engagement force</i>  | Threshold (<= 50 N)   | EN1125:2008 par. 6.3.3                    |
| <b>Resistenza al fuoco integrita' e isolamento per l'uso su porte tagliafuoco/<i>Resistance to fire E (integrity) and I(insulation)(for use on fire doors)</i></b>   |   |   |
| Dispositivo antipánico adatto all'uso su porte resistenti al fuoco – requisiti aggiuntivi/ <i>Suitability of panic exit devices for use on fire resisting doorsets assemblies - -Additional requirements</i>   | Grade B adatto all'uso su porte taglia fuoco/ <i>Suitable for use on fire door assemblies</i> | EN1125:2008 Annex B                       |
| <b>Sostanze dannose/<i>Dangerous substances</i></b>  |   |   |

|  |      |                         |
|--|------|-------------------------|
| Presenza di sostanze dannose/ <i>Control</i><br><i>of dangerous substances</i> | Pass | EN1125:2008 par. 4.1.25 |
|--|------|-------------------------|

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

***The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.***

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

Firmato a nome e per conto del costruttore:  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fausto Fustini – R&D Manager

Faenza (RA) 31/01/2014  
(luogo e data del rilascio)  
(place and date of issue)

(firma)  
(signature)  
