

4 cose da controllare

PER IL CHIUDIORTA DI UNA PORTA TAGLIAFUOCO


1

MARCATURA CE E CERTIFICAZIONE

Su porte tagliafuoco **si deve utilizzare un chiudiporta di Forza 3 o superiore, con marcatura CE** e classificato come antincendio.

Rimuovere il coperchio o far scorrere la mascherina per verificare il logo CE e la marcatura prevista dalla normativa di riferimento EN 1154.

Assicurarsi che il chiudiporta sia stato testato e marcato CE **nella posizione in cui è montato** (fare SEMPRE riferimento alle istruzioni del produttore).



FUNZIONAMENTO

Rilasciare la porta dalla posizione completamente aperta e assicurarsi che la porta si chiuda correttamente nel telaio.

2

3


CHIUSURA

Aprire la porta a 5 gradi o 75 mm.

Controllare che il chiudiporta chiuda la porta sul chiavistello.

Se necessario:

- verificare che le velocità di chiusura e di blocco siano impostate correttamente.



MANUTENZIONE

I chiudiporta devono essere controllati settimanalmente e, ove necessario, devono essere apportate modifiche.

4

scopri di più sui
nostri chiudiporta



 CISA