

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

Certificato N. **0425 - CPR - 001800**
Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product:

Serrature infilare ad azionamento meccanico a cilindro europeo
Mechanically operated mortice lock with european cylinder

SERIE / SERIES **Exitlock**
MODELLI / MODELS 1.56915.xx.0.xx.xx.xx, 1.56916.xx.0.xx.xx.xx, 1.56917.xx.0.xx.xx.xx

Caratteristiche: vedi Allegato / *Characteristics: see Annex*

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

CISA S.p.A.

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE **Via Oberdan, 42
48018 Faenza (RA) - IT**
UNITÀ OPERATIVA / PRODUCTION UNIT **Via Provinciale Granarolo, 143
48018 Faenza (RA) - IT**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma:
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 12209:2003/AC:2005

nell'ambito del sistema 1 di cui al presente certificato vengono applicati e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato al fine di garantire la
under system 1 set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE
CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 14/02/2008 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi ACVP o le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione notificato ICIM S.p.A.
This certificate was first issued on 14/02/2008 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the ACVP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body ICIM S.p.A.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / *This Certificate is valid only with the relative Annex*



ICIM S.p.A.
Direttore Tecnico

EMISSIONE
ISSUE

14/02/2018



Certificato di costanza delle prestazioni

Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 - CPR - 001800**
Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

MODELLI MODELS	1.56915.xx.0.xx.xx.xx, 1.56916.xx.0.xx.xx.xx, 1.56917.xx.0.xx.xx.xx										
CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION	3	X	8	1	0	G	6	M	F	2	0
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE											1



ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE

14/02/2018



Certificato di costanza delle prestazioni

Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 - CPR - 001800**
 Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
 In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

Caratteristica essenziale Essential characteristic		Prestazione Performance	Norma armonizzata Harmonized standard
5.4.2	Chiusura automatica Self-closing ability	Forza di chiusura F10 < 25 N Conforme grado 8 Closing Force F10 < 25 N Compliant grade 8	EN 12209:2003/ AC:2005
5.1.2		Forza di ritorno dello scrocco F2 > 2,5 N Conforme Return force of the latch bolt F2 > 2,5 N Compliant	
5.3.1	Durabilità dell'azione di chiusura automatica Durability of self closing action	200.000 cicli con F3 = 120 N Conforme grado X 200.000 cycles with F3 = 120 N Compliant grade X	
5.2.1	Capacità di mantenere la porta chiusa, e non contribuire alla propagazione del fuoco Ability to maintain door in closed position, and not contribute to the spread of fire	Carico laterale sullo scrocco F1 ≤ 3 kN Conforme grado 3 Side load on the latch bolt F1 ≤ 3 kN Compliant grade 3	
5.5		L'integrità e l'isolamento sono stati verificati in accordo alla norma EN 1634-1 The isolation and integrity has been verified according to standard EN 1634-1	
5.1.1	Controllo delle sostanze pericolose Control of dangerous substances	Il fabbricante dichiara che il prodotto non contiene e non rilascia sostanze pericolose in eccesso rispetto ai livelli massimi specificati nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regolamento nazionale / The manufacturer declares that the device does not contain or release dangerous substances in excess of the maximum levels specified in European standards governing the materials or in any national regulation.	


 ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE

14/02/2018