

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

n° 5-732 rev 0
(ISO CEI EN 17050:2005)

CISA S.p.A.

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che le serrature serie

MyEVO

Art. 1.E6516.xx.0.xx.xx.xx ; 1.E6536.xx.0.xx.xx.xx

Soggette a questa dichiarazione, sono state testate in accordo alla norma EN12209:2003-AC:2005 con la seguente classificazione:

REQUISITO EN12209:2003 par.	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12
1.E6516.xx.0.xx.xx.xx	3	X	9	0	0	G*	6/7**	E	A/B***	2	0
1.E6536.xx.0.xx.xx.xx	3	X	9	0	0	G*	6/7**	H	A/B***	2	0

* in azionamento meccanico con cilindro o maniglia

**7 con piastre antitrapano art. 1.06429.XX. X

*** B solo in funzionamento elettrico

5.2	Categoria d'Uso
5.3	Durata
5.4	Massa porta
5.5	Resistenza al fuoco
5.6	Sicurezza (Safety)
5.7	Resistenza alla corrosione e alla temperatura
5.8	Sicurezza dei punti di chiusura
5.9	Campo di applicazione della porta
5.10	tipo di funzionamento della chiave
5.11	tipo di funzionamento della maniglia
5.12	Identificazione tipo di chiave

(RIF. REPORT CISA n°2401)

Faenza, 22 Nov 2016

Manager Locks and Key Systems

Fausto Fustini

